

KFI

제 202000604 호

성 능 인 증 서

신청인 성 명: 피정아

상 호: 죠인텍코리아

사업장주소: 경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로 191-1

아래의 소방용품에 대하여 소방시설설치유지및안전관리에관한법률 제39조제1항
및 소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙 제17조1항 및 제18조제2항에 따라
다음과 같이 성능인증을 합니다.

1. 품 명 스프링클러설비의 신축배관
2. 형 식 호칭20, 최고사용압력 1.4 MPa, 최대길이 3.0 m, 엘보형
레듀샤

3. 성능인증번호 신배16-88-1

4. 조 건

5. 비 고 신배16-88

2020 년 05 월 27 일



한국소방산업기술원

