



제 202600370 호

성 능 인 증 서

신청인 성 명 : 피정아
상 호 : 조인텍코리아
사업장주소 : 경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로 191-1

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제40조제1항·제6항 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제17조제1항 및 제18조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 성능을 인증합니다.

1. 품 명 스프링클러설비신축배관
2. 형 식 호칭 20, 최고사용압력 1.4 MPa, 최대길이 1.5 m, 엘보 형레듀샤(PT 1/2")

3. 성능인증번호 신배16-88-2

4. 조 건

5. 비 고 신배16-88-1

2026년 04월 06일



한국소방산업기술원



KFI